

**Veröffentlichungspflichten Gas gem. § 23c Abs. 4 EnWG
der Schleswiger Stadtwerke GmbH für das Jahr 2022**

Nr. 1 Länge des Gasleitungsnetzes zum 31.12. des Vorjahres

HD	15,00	[km]
MD	226,87	[km]
ND	149,39	[km]

Nr. 2 Länge des HD-Gasleitungsnetzes nach Durchmesserklassen entfällt, da Betrieb des HD-Netzes unter 16 bar

Nr. 3 im Vorjahr entnommene Jahresarbeit (gesamt)

Wges	28.652.800	[m³/h]
Wges	327.444.194	[kWh]

Nr. 4 Anzahl der Ausspeisepunkte

MD	24	[Anzahl]
ND	10.475	[Anzahl]

Nr. 5 zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen

Jahreshöchstlast	103.721	[kWh/h]
Jahreshöchstlast	9.076	[m³]
aufgetreten am	21.01.2022	[Datum]
um	9:00	[Uhrzeit]

